



PENGARAH KERJA RAYA
(DIRECTOR OF PUBLIC WORKS)
IBU PEJABAT
(HEADQUARTERS)
Jabatan Kerja Raya
88582 Kota Kinabalu
Sabah, Malaysia



Telefon : 088-244333
Faks : 088-237234
LamanWeb : www.jkr.sabah.gov.my

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 (26)
Tarikh : 14 Julai 2021

Seperti Dalam Senarai Edaran

Tuan/Puan,

KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA AGENSI UTILITI BIL.6 TAHUN 2021

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Seperti yang Tuan sedia maklum, Mesyuarat Rayuan Semula Kelulusan Izinlalu Daripada Agensi Utiliti Bil.06 Tahun 2021 telah diadakan pada 29^{hb} Jun 2021 secara atas talian. Bersama ini, dilampirkan keputusan mesyuarat tersebut untuk makluman dan tindakan Tuan/Puan selanjutnya.

Sekian terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya Yang Menjalankan Amanah,

(PHILEMON LAJAWAI)

Timbalan Pengarah Sektor Jeraya JKR Sabah
b.p.: Pengarah Kerja Raya Sabah

JG/nc

SABAH MAJU JAYA

Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 (26)
Tarikh : 14 Julai 2021

**KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA
AGENSI UTILITI BIL.6 TAHUN 2021**

Salinan kepada:

1. Pengarah Kerja Raya Sabah
2. Timbalan Pengarah / Sektor Bangunan.
3. Timbalan Pengarah / Sektor Khidmat Teknikal.

Senarai Edaran :

1. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Jalan,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
2. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Cerun,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
3. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Jambatan,
Ibu Pejabat JKR Sabah
4. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Trafik & Pengangkutan,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
5. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Lebuhraya,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
6. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Pan Borneo,
Ibu Pejabat JKR Sabah.
7. Ketua Penolong Pengarah / Cawangan Projek Jalan Luar Bandar,
Ibu Pejabat JKR Sabah

SABAH MAJU JAYA

Rujukan Kami : JKR.PJN:600/0/5/12 JLD.11 (26)

Tarikh : 14 Julai 2021

**KEPUTUSAN MESYUARAT RAYUAN SEMULA KELULUSAN IZIN LALU DARIPADA
AGENSI UTILITI BIL.6 TAHUN 2021**

- | | |
|--|--|
| 8. Jurutera Bahagian,
JKR Beaufort,
JKR Sabah. | 15. Jabatan Air Negeri Sabah,
Tingkat 6, Wisma MUIS,
Beg Berkunci No.210,
88825 Kota Kinabalu, Sabah |
| 9. Jurutera Daerah,
JKR Telupid,
JKR Sabah. | 16. Telekom Malaysia Berhad,
Access Network Development (AND),
Jalan Tunku Abdul Rahman, 88672,
Kota Kinabalu, Sabah |
| 10. Jurutera Daerah,
JKR Ranau,
JKR Sabah | 17. Maxis Broadband Sdn Bhd
P.O.Box 13447,
50810 Kuala Lumpur, Malaysia |
| 11. Jurutera Daerah,
JKR Tambunan,
JKR Sabah | 18. Pejabat Majlis Daerah Semporna
Peti Surat 134, 91308 Semporna
Sabah |
| 12. Jurutera Daerah,
JKR Semporna,
JKR Sabah | 19. Jabatan Perkhidmatan Pembedungan
Sabah, Tingkat 2, Blok Baru, Bangunan
KPI, Jalan J.K.R Ibu Pejabat, 88582
Kota Kinabalu, Sabah |
| 13. Jurutera Daerah,
JKR Papar,
JKR Sabah | |
| 14. Jurutera Daerah,
JKR Lahad Datu,
JKR Sabah | |

SABAH MAJU JAYA

**MESYUARAT RAYUAN SEMULA
KELULUSAN IZIN LALU
DARIPADA AGENSI UTILITI
BIL.6/2021**



RINGKASAN PERMOHONAN RAYUAN IZINLALU BIL.6/2021

BIL	DAERAH	JANS	SESB	TELCO	PEMBENTUNGAN	LAIN - LAIN	JUMLAH
1	TELUPID			4			4
2	RANAU			4			4
3	TAMBUNAN	2		2			4
4	BEAUFORT			1			1
5	PAPAR					1	1
6	LAHAD DATU	1		1			2
7	SEMPORNA				1		1
	JUMLAH PERMOHONAN :	3	0	12	1	1	17
	KELULUSAN BERSYARAT	2	0	12	0	1	15

SENARAI PERMOHONAN DARIPADA JABATAN AIR NEGERI SABAH (JANS)

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	Jabatan Air Negeri Sabah, Tambunan	Md Zufadli Mahmud 0198685935	Mohd Hafez 0197881887	Lahad Datu	08.03.2021	Projek Penjara Lahad Datu, Sabah - Permohonan Izin Lalu (Wayleave) Kerja-Kerja Penyambungan Dan Pembinaan Paip Rektifikasi Air Ke Tapak Projek	10.03.2021	Jalan Lahad Datu - Sandakan	Permohonan baru. Lawatan tapak telah dilaksanakan bersama wakil Jabatan Air	Cadangan permohonan kerja adalah penanaman paip di sepanjang rezab jalan bagi menggantikan paip air lama dan secara HDD bagi paip yang merentas jalan raya. Pihak JKR Lahad Datu tiada halangan bergantung kepada keputusan mesyuarat	KELULUSAN BERSYARAT Wakil JKR Lahad Datu Encik Md. Zufadli memaklumkan bahawa kawasan yang dimaksudkan adalah terletak di KM15 Jalan Lahad Datu-Sandakan. Permohonan izinlalu adalah untuk penanaman paip air MSCL bagi mengganti paip air lama berdiameter 300mm di sepanjang rezab jalan dan secara HDD bagi paip yang merentas simpang jalanraya. Cadangan kerja bagi penanaman paip akan dilakukan sepanjang 1.7km dan kedalaman 2m dari paras permukaan jalan. Wakil jabatan air telah dimaklumkan agar penanaman paip dilakukan di hujung rezab jalan dan jauh daripada bahu jalan dan pemotongan jalan raya berturap hendaklah dielakkan. Penanaman paip ini akan melalui kawasan kampung, sekolah dan kebun kelapa sawit. JKR Lahad Datu tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap permohonan tersebut. Pengerusi memaklumkan bahawa: 1. Mesyuarat koordinasi bersama dengan pihak Cawangan Pan Borneo hendaklah dilaksanakan sekiranya terdapat jajaran Pan Borneo yang terlibat. 2. Penanaman paip air adalah tidak dibenarkan di kawasan cerun. 3. Paip hendaklah ditanam pada kedalaman minimum 1.5m daripada aras permukaan jalan. 4. Paip hendaklah ditanam di hujung rizab jalan.
2	Jabatan Air Negeri Sabah, Tambunan	Jaimus Maxcianus Awot 0168436636 0107907153	Oliver Mandasa 0198527446	Tambunan	19.04.2021	Permohonan izinlalu kerja penggantian paip air 4 inci AC di Kg. Lubong dan Kg. Lalapakon	20.04.2021	Jalan Lubong Tambunan	Pemeriksaan bersama dengan pegawai daripada Jabatan Air Tambunan dan Kontraktor telah dibuat pada 22.06.2021	Kerja-kerja hanya untuk menggantikan paip air AC yang berukuran 4 inci kepada Paip MSCL 6 inci ditanam 1 meter kedalaman dan 2 kaki jarak daripada penjajaran AC paip yang sedia ada ke luar bahu jalan.	KELULUSAN BERSYARAT Pengerusi memaklumkan bahawa: 1. Penanaman paip air adalah tidak dibenarkan di kawasan cerun. 2. Paip hendaklah ditanam pada kedalaman minimum 1.5m daripada aras permukaan jalan. 3. Paip hendaklah ditanam di hujung rizab jalan.
3				Tambunan	09.06.2021	Projek Sistem Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Loji Mahua, Tambunan Sabah. Permohonan KebenaranJKR untuk menggunakan Bahu jalan menempatkan Rumah Pam Air dan Tangki Simpanan bagi sistem bekalan air ke Kg. Kolombong, Kg. Sintuung Tuong, Kg. Babagon Baru, Kg.Bambangan, Kg. Sinungkalangan, Kg.Katagayan Patau, Kg.Narayat, Kg.Tiang, Kg. Tonop, Kg. Putting Abai, Kg. Kirokot dan Kg. Tampasak Liwan.	14.06.2021	Jalan Ranau Tambunan dan Jalan Pahu Sintuung Tuong	Pemeriksaan bersama dengan Penolong Pegawai Daerah, pegawai Kerja Jabatan Air Tambunan dan Perunding Puncak Anugerah Sdn. Bhd. telah dibuat pada 14.06.2021	Pembinaan Rumah Pam Air dan Tangki Simpanan di 11 lokasi dimana 7 lokasi berada di Jalan Ranau Tambunan dan 4 lokasi di Jalan Pahu Sintuung Tuong.	Pihak JKR Daerah memaklumkan bahawa projek BALB tersebut melibatkan pembekalan air kepada 12 buah kampung. Pengerusi memaklumkan bahawa: 1. Pembinaan sebarang struktur adalah tidak dibenarkan di kawasan rizab jalan atas isu keselamatan. 2. Pihak Jabatan Air Sabah dan Kontraktor Perunding Puncak Anugerah adalah diarahkan untuk mendapatkan tapak persendirian bagi tujuan pembinaan struktur rumah pam air dan tangki simpanan yang dirancang untuk dibina di rizab jalan.

SENARAI PERMOHONAN DARIPADA AGENSI TELEKOMUNIKASI (TELCO)

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO. TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	Telekom Malaysia Sdn Bhd	Jaimus Maxcianus Awot 0168436636 0107907153	Anastasia 016-8195227	Tambunan	04.05.2020	Memohon Kebenaran Izin Lalu Bagi Kerja-Kerja Penanaman Tiang Konkrit Dan Penarikan Kebel 32 KM. FOC Ranau - Tambunan(TMBC/210054)	19.03.2021	1. Jln. Ranau - Tambunan 2. Jln. KK - Kgu - Tenom 3. Jalan Gombunan	Pemeriksaan bersama dengan pegawai daripada TM telah dibuat pada 15hb April 2021	Kaedah pelaksanaan kerja-kerja pojek dengan penanaman tiang 690 batang dan tarikan kabel sepanjang 32 kilometer. Arahan daripada JKR Tambunan kerja-kerja penanaman tiang tersebut haruslah berada di belakang tiang Elektrik yang sediada dan sekurang-kurangnya berkedudukan 4.5 meter daripada sisi jalan raya	KELULUSAN BERSYARAT Pihak TM memaklumkan bahawa pihak mereka baru sahaja menerima kelulusan bajet bagi melaksanakan projek tersebut, oleh yang demikian terdapat kelewatan pada proses permohonan izinlalu yang telah dipohon sejak 04 Mei 2020. Pengerusi memaklumkan bahawa: 1. Penanaman tiang hendaklah dilaksanakan pada kedudukan di belakang tiang SESB sediada. 2. <i>Overhead Crossing</i> adalah tidak dibenarkan. 3. Pihak kontraktor hendaklah melaksanakan kerja secara HDD/Underground works bagi kawasan yang tidak dibenarkan untuk memasang <i>Overhead Cable</i> .
2	Maxis Broadband Sdn Bhd		Henry Yap 0182000245	Tambunan	09.06.2021	Permohonan bagi mendapatkan kebenaran laluan serta permit pemasangan dan penyambungan kemudahan utiliti telekomunikasi serta pengorekan untuk projek "FIBERISATION" MAXIS BROADBAND SDN BHD di dalam rezab jalan Tambunan.	09.06.2021	1. Jalan KK-Kgu-Tenom 2. Jalan Kaingaran-Nandal 3. Jalan Rompon.	Pemeriksaan bersama dengan wakil Kontraktor daripada Syarikat OCK Setia Engineering Sdn. Bhd. pada 18hb Jun 2021	Melibatkan penanaman tiang disepanjang laluan ke empat lokasi pencawang yang sediada ia itu di kawasan Jalan Rompon, Jalan KK-Kgu-Tenom, kawasan Sandapak dan di Jalan Kaingaran -Nandal.	KELULUSAN BERSYARAT Wakil daripada pihak Maxis Broadband Sdn Bhd memaklumkan bahawa terdapat sebanyak 733 batang tiang yang akan ditanam sepanjang jajaran tersebut. Pengerusi memaklumkan bahawa: 1. Pelaksanaan skop kerja secara <i>Overhead Cable</i> adalah tidak dibenarkan bagi kawasan <i>Rating Area</i> . 2. <i>Overhead Crossing</i> adalah tidak dibenarkan. 3. Pihak kontraktor hendaklah melaksanakan kerja secara HDD/Underground works bagi kawasan yang tidak dibenarkan untuk memasang <i>Overhead Cable</i> .
3	Maxis Broadband Sdn Bhd	Zuraimi Asbullah 0178347234	Henry Yap 0182000245 Muhammad Shaffiz 0172502751	Beaufort	25.05.2021	PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN LALUAN SERTA PERMIT UNTUK PEMASANGAN & PENYAMBUNGAN KEMUDAHAN UTILITI TELEKOMUNIKASI SERTA PENGOREKAN DI DALAM REZAB JALAN	25.05.2021	1. Jalan Beaufort - Menumbok 2. Jalan Kuala Penyu - Tamu Kayul.	Lawatan bersama (JKR dan Kontraktor Utama) ke tapak telah diadakan pada 16 Jun 2021	-Penanaman tiang sebanyak 317 batang dengan jarak sejauh 15km. -Kos anggaran Wang Cagaran sebanyak RM396,250 dan pihak kontraktor memohon pengurangan. -Kawasan terlibat diluar kawasan perkadaran.	KELULUSAN BERSYARAT Wakil daripada pihak Maxis Broadband Sdn Bhd memaklumkan bahawa terdapat sebanyak 317 batang tiang yang akan ditanam sepanjang jajaran tersebut. Pengerusi memaklumkan bahawa: 1. Pelaksanaan skop kerja secara <i>Overhead Cable</i> adalah tidak dibenarkan bagi kawasan <i>Rating Area</i> . 2. <i>Overhead Crossing</i> juga adalah tidak dibenarkan. 3. Pihak kontraktor hendaklah melaksanakan kerja secara HDD/Underground works bagi kawasan yang tidak dibenarkan untuk memasang <i>Overhead Cable</i> .
4	Maxis Broadband Sdn Bhd	Md Zulfadli Mahmud 0198685935	Billy Loy 0168348640	Lahad Datu	08.06.2021	Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Laluan Serta Permit Pemasangan Dan Penyambungan Kemudahan Utiliti Telekomunikasi Serta Pengorekan Untuk Projek "Fiberisation" Maxis Broadband Sdn Bhd Di Dalam Rezab Jalan	22.06.2021	1. Jalan Felda Sahabat, Cenderawasih - Desa Kencana 14km 2. Jalan Felda Sahabat, Fajar Harapan 22km 3. Jalan Lahad Datu - Tawau, km3-km15 4. Jalan Lahad Datu - Sandakan (simpang Jeroco) km1-km20 5. Jalan Tengah Nipah 6. Jalan Lahad Datu - Tungku km5	Permohonan baru. Lawatan tapak telah dilakukan bersama wakil pihak maxis.	Permohonan kerja adalah untuk penanaman kabel secara HDD yang merentas simpang jalan raya, penanaman tiang yang baru dan Pemasangan Kabel Talian Atas. Pihak JKR Lahad Datu tiada halangan bergantung kepada keputusan mesyuarat	KELULUSAN BERSYARAT Wakil JKR Daerah Lahad Datu, Encik Md. Zulfadli memaklumkan bahawa jumlah penanaman tiang yang adalah sebanyak 2264 batang tiang untuk semua enam jalan yang terlibat. Jenis tiang di tanam adalah tiang konkrit tinggi 10m. Pihak pemohon memaklumkan semua tiang yang akan ditanam adalah mengikut laluan tiang elektrik di sepanjang jalan. Pengerusi memaklumkan bahawa: 1. Pelaksanaan skop kerja secara <i>Overhead Cable</i> adalah tidak dibenarkan bagi kawasan <i>Rating Area</i> . 2. <i>Overhead Crossing</i> juga adalah tidak dibenarkan. 3. Pihak kontraktor hendaklah melaksanakan kerja secara HDD/Underground works bagi kawasan yang tidak dibenarkan untuk memasang <i>Overhead Cable</i> .

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO. TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
5	Maxis Broadband Sdn Bhd	Jumik Pansang 0178763870	Billy Lo 0168348640	Ranau	11.6.2021	Fiberisation Maxis Broadband Sdn Bhd Dalam Rezab Jalan Perkasa Hotel Mt Kinabalu	14.6.2021	1. Jalan Sinisian 2. J.KK-Sandakan (Km 94.0 - Km 98.60)	Lawatan tapak telah dijalankan bersama dengan Wakil Maxis Sdn Bhd pada 18.6.2021	Kerja melibatkan penanaman tiang baru bagi menarik kabel optic. Tiang utiliti hendaklah ditanam pada maximum sempadan rezab jalan .JKR Ranau tiada halangan permohonan izinlalu ini.	KELULUSAN BERSYARAT Wakil JKR Daerah Encik Jumik Pansang memaklumkan bahawa terdapat 1330 batang tiang yang terlibat. Pihak kontraktor juga telah diarahkan untuk menanam tiang di penghujung rizab jalan. Pengerusi memaklumkan bahawa: 1. Pelaksanaan skop kerja secara <i>Overhead Cable</i> adalah tidak dibenarkan bagi kawasan <i>Rating Area</i> . 2. <i>Overhead Crossing</i> juga adalah tidak dibenarkan. 3. Pihak kontraktor hendaklah melaksanakan kerja secara HDD/Underground works bagi kawasan yang tidak dibenarkan untuk memasang <i>Overhead Cable</i> .
6				11.6.2021	Fiberisation Maxis Broadband Sdn Bhd Dalam Rezab Jalan Kibbas	14.6.2021	1. J.Koporingan 2. J.KK -Sandakan (Km 103.65 - Km 98.60)	Lawatan tapak telah dijalankan bersama dengan Wakil Maxis Sdn Bhd pada 18.6.2021	Kerja melibatkan penanaman tiang baru bagi menarik kabel optic. Tiang utiliti hendaklah ditanam pada maximum sempadan rezab jalan .JKR Ranau tiada halangan permohonan izinlalu ini.		
7				11.6.2021	Fiberisation Maxis Broadband Sdn Bhd Dalam Rezab Jalan Marakau Muruk	14.6.2021	1. J.Marakau Muruk 2. J.Libang Marakau Km 0.0 - Km 2.70) 3. J.KK - Sandakan (Km 109.50 -Km 103.650)	Lawatan tapak telah dijalankan bersama dengan Wakil Maxis Sdn Bhd pada 18.6.2021	Kerja melibatkan penanaman tiang baru bagi menarik kabel optic. Tiang utiliti hendaklah ditanam pada maximum sempadan rezab jalan .JKR Ranau tiada halangan permohonan izinlalu ini.		
8				11.6.2021	Fiberisation Maxis Broadband Sdn Bhd Dalam Rezab Jalan Marakau Muruk	14.6.2021	1. Jalan Malinsau (KM 2.0 - KM9.30) 2. J.Bongkud Singaron Baru (KM 8.0 - KM16.00)	Lawatan tapak telah dijalankan bersama dengan Wakil Maxis Sdn Bhd pada 18.6.2021	Kerja melibatkan penanaman tiang baru bagi menarik kabel optic. Tiang utiliti hendaklah ditanam pada maximum sempadan rezab jalan .JKR Ranau tiada halangan permohonan izinlalu ini.		
9	Maxis Broadband Sdn Bhd	Anthonius Wadjin 013-8075793	Henry Yap 0182000245	Telupid	25.05.2021	Fiberisation Maxis Broadband Sdn Bhd Di Dalam Rizab Jalan Kampung Bersatu Tenaga	27.05.2021	Jalan Penangah	Lawatan tapak telah dijalankan bersama dengan Wakil Maxis Sdn Bhd pada 11.6.2021	Permohonan izinlalu bagi kerja tersebut melibatkan jalan JKR Negeri yang terlibat Kampung Saguon - Kampung Penangah dalam Daerah Tongod. Kaedah Kerja adalah pemasangan tiang dengan jarak 7368m.	KELULUSAN BERSYARAT Pengerusi memaklumkan bahawa: 1. Pelaksanaan skop kerja secara <i>Overhead Cable</i> adalah tidak dibenarkan bagi kawasan <i>Rating Area</i> . 2. <i>Overhead Crossing</i> juga adalah tidak dibenarkan. 3. Pihak kontraktor hendaklah melaksanakan kerja secara HDD/Underground works bagi kawasan yang tidak dibenarkan untuk memasang <i>Overhead Cable</i> .
10				11.06.2021	Fiberisation Maxis Broadband Sdn Bhd Di Dalam Rizab Jalan Kampung Bersatu Tenaga	14.06.2021	Jalan Telupid - Tongod (Jalan Kampung Bersatu Tenaga)	Lawatan tapak telah dijalankan bersama dengan Wakil Maxis Sdn Bhd pada 18.6.2021	Permohonan izinlalu bagi kerja tersebut melibatkan jalan JKR Negeri yang terlibat dari Telupid - Kampung Bersatu Tenaga, Daerah Tongod.		
11				11.06.2021	Fiberisation Maxis Broadband Sdn Bhd Di Dalam Rizab Jalan Kampung Bersatu Tenaga	14.06.2021	Jalan Telupid - Tongod (Jalan Kampung Singgahmata)	Lawatan tapak telah dijalankan bersama dengan Wakil Maxis Sdn Bhd pada 18.6.2021	Permohonan izinlalu bagi kerja tersebut melibatkan jalan JKR Negeri yang terlibat dari Telupid - Kampung Singgahmata, Daerah Tongod.		
12				11.06.2021	Fiberisation Maxis Broadband Sdn Bhd Di Dalam Rizab Jalan Kampung Bersatu Tenaga	14.06.2021	Jalan KK - Sandakan	Lawatan tapak telah dijalankan bersama dengan Wakil Maxis Sdn Bhd pada 18.6.2021	Permohonan izinlalu bagi kerja tersebut melibatkan jalan JKR Negeri yang terlibat dari Kampung Wonod - Kampung Bauto dalam Daerah Telupid.		

SENARAI PERMOHONAN BAGI ASET PEMBENTUNGAN

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	Majlis Daerah Semporna	Mohd. Fauzi Zikiri JD JKR Semporna 012 860 0735 Mohd. Fellani Mursid 019 851 7974	Ali Adam (019 800 0737) Azhar Saikulani (016 886 9109)	Semporna	18.05.2021	PERMOHONAN IZINLALU BAGI PROJEK NAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI PEKAN SEMPORNA	18.05.2021	JALAN CINEMA (145 m) JALAN SHOP II & III BACK (230 m)	Pemeriksaan tapak telah dijalankan pada 03/06/2021 oleh wakil dari JKR En. Mohd. Fellani bersama wakil dari Majlis Daerah En. Azhar yang memaklumkan bahawa terdapat kerja-kerja penggantian paip pembentungan dan manhole yang berada di jalan raya.	Kaedah yang digunakan adalah "Open cut". (700mm wide , 2.0 m depth). Jalan tersebut perlu ditutup dianggarkan selama 25 hari , 15 hari bagi J. Shop II & III Back dan 10 hari J. Cinema.	Jurutera Daerah Semporna memaklumkan bahawa pihak kontraktor telah memanjangkan <i>Method Statement</i> kepada JKR Daerah dan JKR Daerah tidak mempunyai sebarang halangan terhadap skop kerja yang akan dilaksanakan. Walau bagaimanapun, notis permohonan penutupan jalan hendaklah dipohon sebelum kerja dilaksanakan. Pengerusi memaklumkan bahawa: 1.Pemohon izinlalu hendaklah di atas penama pemilik tunggal aset (End Asset Owner) yang mana akan bertanggungjawab penuh (isu penyenggaraan dan lain - lain) ke atas aset yang telah siap dibina itu kelak. Sekiranya pemilik tunggal adalah pihak Majlis Daerah Semporna, surat akuan persetujuan bersama Jabatan Perkhidmatan dan Pembentungan hendaklah dipanjangkan kepada pihak JKR Sabah sebagai rekod. 2. Pihak JKR Daerah hendaklah memanjangkan notis permohonan penutupan jalan tersebut sebelum mendapat kelulusan izinlalu daripada mesyuarat berikut.

SENARAI PERMOHONAN DARIPADA AGENSI (LAIN - LAIN)

BIL	PEMOHON	NAMA WAKIL JKR DAERAH YANG AKAN HADIR MESYUARAT & NO.TELEFON	NAMA WAKIL AGENSI UTILITI YANG AKAN HADIR & NO. TELEFON	DAERAH	TARIKH PERMOHONAN	TAJUK PROJEK / PERMOHONAN	TARIKH PERMOHONAN DITERIMA JKR DAERAH	JALAN YANG TERLIBAT	STATUS PERMOHONAN IZIN LALU	KOMEN JKR DAERAH	KEPUTUSAN
1	LANDMARK PROPERTY SDN BHD	Puan Nikmah 012-8697210	Encik Gavin 014-8641056 Ir Yong Sui Su 016-8359020	Papar	14-Jun-21	Cadangan Merekabentuk, Membina, Menyiapkan dan Pecah Bahagi 107 Unit Rumah Teres Mampu Milik 2 Tingkat Dan Kerja - kerja Berkaitan di Lot 025341922, Papar Sabah *Tapping Point Connection of Water Reticulation	16.06.2021	Jalan KK - Sindumin CH25800	Lawatan Tapak bersama Jurutera Daerah Papar, Jurutera Kerja Pan Borneo , Konsultant Pan Borneo dan Pihak pemaju pada 17 Jun 2021	Pihak pemaju telah memohon untuk menggunakan kaedah open cut bagi menanam 250mm diameter paip kerana kerja - kerja mengaspal belum lagi dijalankan di kawasan tersebut. Jurutera Daerah Papar menyarankan agar pihak pemaju untuk menggunakan kaedah HDD bagi mengelakkan struktur subbase terganggu.	KELULUSAN BERSYARAT Pengerusi memaklumkan bahawa: 1.Pemohon izinlalu hendaklah di atas penama pemilik tunggal aset (End Asset Owner) yang mana akan bertanggungjawab penuh (isu penyenggaraan dan lain - lain) ke atas aset yang telah siap dibina itu kelak. Sekiranya pemilik tunggal adalah pihak Landmark Property Sdn Bhd, surat akuan persetujuan bersama Jabatan Air Sabah hendaklah dipanjangkan kepada pihak JKR Sabah sebagai rekod. 2. Kaedah <i>open cut</i> adalah tidak dibenarkan bagi kerja - kerja yang melibatkan <i>Road Crossing</i> . Kerja HDD/Underground pada kedalaman minimum 1.5m daripada permukaan jalan hendaklah dilaksanakan bagi kerja tersebut.